

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

em conformidade com o Anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011 (Regulamento dos Produtos de Construção)

Spray anti-fogo para juntas Hilti CFS-SP WB (CW)

N.º Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Spray anti-fogo para juntas Hilti CFS-SP WB

2. Utilização prevista:

Produto corta-fogo e de vedação antifogo: junta linear e de aberturas, consultar ETA-11/0343 (26.11.2020)

Vedante perimetral	Vedante perimetral entre lajes de piso rígido e paredes divisórias
--------------------	--

3. Fabricante:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principado do Listenstaine

4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 1

5. Documento de Avaliação Europeu:

EAD 350141-00-1106

Avaliação Técnica Europeia (ETA):

ETA-11/0343 (26.11.2020)

Organismo de Avaliação Técnica:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Organismo notificado:

MPA-Braunschweig, N.º 0761

6. Desempenho declarado

Característica essencial	Desempenho declarado	Especificação técnica harmonizada/Método de verificação	
Reação ao fogo	Classe E	EN 13501-1	
Resistência ao fogo	Consultar ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2	
Permeabilidade ao ar		EN 1026	
Permeabilidade à água		EAD 350141-00-1106	
Conteúdo, emissão e/ou libertação de substâncias perigosas		EN 16516	
Resistência mecânica e estabilidade		EAD 350141-00-1106	
Resistência a impactos/movimentos		EOTA TR 001	
Aderência		EAD 350141-00-1106	
Durabilidade e operacionalidade		Tipo Y ₁	EOTA TR 024
Vedações cíclicas ou perimetrais para paredes divisórias		Consultar ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Isolamento à propagação sonora			EN ISO 10140-1

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) N.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. Assinado em nome do fabricante por:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP_pt_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW